



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление по Петроградскому району**

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района**

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Санкт-Петербург,  
Большой пр. ПС д.11/2

15 июня 2021 г.

16 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 38-1-151

На основании: распоряжения управления по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 19 мая 2021 года № 38-1-151 была проведена плановая выездная проверка

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

помещения дошкольной образовательной организации (чрезвычайно высокий риск) по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Левашовский пр-т, д. 2, лит. А, пом. 3Н.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

**Правообладатели объекта защиты:**

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга (ГБОУ Школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга) юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 30, лит. А, ИНН 7813131267; ОГРН 1037828004500

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

**Даты и время проведения проверки:**

“ 07 ” июня 20 21 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 15 ” июня 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня; 2 часа.

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

07.06.2021 в 11 часов 30 минут директор школы Петрова Анна Борисовна

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Дорогая Александра Юрьевна - инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

При проведении проверки присутствовали:

- директор школы Петрова Анна Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, Левашовский пр-т, д. 2, лит. А, пом. 3Н.

Представлен отчет о расчете пожарного риска: не представлены

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

**В ходе проведения плановой выездной проверки, нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись


Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: акт на периодическую прочистку и проверку дымоходов, распоряжение № 1705-р от 23.05.2019, приказ № 168-1 от 12.01.2021, копия удостоверений, распоряжение № 886-рк от 11.10.2012, договор безвозмездного пользования № 15-Б007123 от 11.10.2012, технический паспорт, план ПИБ, справка о техническом состоянии здания, план 1-го этажа, контракт акт № шк25/МИ/КСОБ на оказание услуг от 11.05.2021, лицензия, акт наряд от 03.06.2021, справка о проведении тренировки по эвакуации персонала, расчет категории складских помещений.

Дорогая Александра Юрьевна - инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 15 ” июня 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор школы Петрова Анна Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” июня 20 21 г.



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)