



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа № 25 Петроградского района
Санкт-Петербурга

ул. Б. Зеленина, д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110
ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500, ИНН/КПП 7813131267/781301001
Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru

Исх № 722-1
от 28.04.23

Начальнику Северного территориального отдела
главному государственному врачу по Приморскому
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому
районам.
Мякишевой С.Н.

Уважаемая Светлана Николаевна!

Во исполнении предписания Ю 78-04-05/27-155-2023 от _17.04.2023_ сообщаем:

Во исполнение пункта 2.3 предписания. Компания ООО «Трубочисты Петербурга» в соответствии с контрактом №25шк/дымоход 25.04.2023 произвела обслуживание и обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Акт на периодическую проверку и чистку дымоходов и вентиляционных каналов от 25.04.2023 прилагается. (Приложение №1).

Во исполнении пункта 2.4 предписания. Компания «Афонская Лифтовая компания» произвела ремонт подъемника для маломобильных детей в соответствии с п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20, а специалист ООО ИКЦ «Техэкспертиза сервис» провел проверку , испытание и измерение подъемной платформы , установленной по адресу : Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина , дом 30, лит А. индикаторный (заводской номер) 8773, учетный номер №337141. При проведении проверки, испытаниях и измерениях установлено, что подъемная платформа: индикаторный (заводской номер) 8773, учетный номер №337141, функционирует в соответствии с требованием, регламентированными руководством по эксплуатации, находится в исправном состоянии, обеспечивающем ее безопасную эксплуатацию и при проведении проверок, испытаний и измерений данной платформы дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены. О чем выписан Акт №1-042/04-2023 от 24апреля 2023г. (Приложение №2).

И.О. Директора ГБОУ Школа №25



Шлям О.Б.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа № 25 Петроградского района
Санкт-Петербурга

ул. Б. Зеленина, д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110
ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500, ИНН /КПП 7813131267/781301001
Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru


Исх № 797-1
30.08.23

Начальнику Северного территориального отдела –
главному государственному санитарному
врачу по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадскому районам
С.Н.Мякишевой

**ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-155-2023
Об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

1.В соответствии с п.2.1. Предписания, был произведен ремонт стен, потолков и напольного покрытия учебных кабинетов №№ 100, 150, 149. В кабинетах 134,135, 136, 137, 117 произведен косметический ремонт. (Приложение 1).

Директор школы



А.Б.Петрова